

採水年月日	平成31年	令和元年			令和元年			令和元年			令和2年			最高	最低	平均
	4月 15日	5月 13日	6月 10日	7月 8日	8月 5日	9月 9日	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
天気	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							-	-	-	
気温 (°C)	22.5	27.2	26.5	30.2	30.8	28.5							30.8	22.5	27.6	
水温 (°C)	23.8	26.8	29.0	29.1	32.0	31.5							32.0	23.8	28.7	

水質基準項目 (61項目) (基準値)

健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0									
		大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0001														
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005														
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001														
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001														
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001														
		六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	<0.005														
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004														
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.08														
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05														
		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.017														
	有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0001														
		1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005														
		ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0001														
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.0001														
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0001														
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0001														
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.0001														
消毒副生物	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06				<0.06											
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002				<0.002											
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0079				0.0046											
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004				0.003											
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.023				0.020											
	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.0005				<0.0005											
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.054				0.046											
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002				<0.002											
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.015				0.012											
	ブromホルム	0.09 mg/L以下	0.0079				0.0092											
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.005				<0.005												
性状に関する項目	金属類	着色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005													
			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.070			0.062										
			鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01													
			銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.001													
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	17.2														
		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001														
	無機物	一般性状	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	25.7	26.6	27.8	26.0	26.3	26.5							
				カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	52.1												
				蒸発残留物	500 mg/L以下	131												
	有機物	発泡性	カビ臭物質	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02												
ジェオスミン				0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001								
2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
非イオン界面活性剤				0.02 mg/L以下	<0.002													
臭気				フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005												
一般性状			有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6								
			pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.7	7.8	7.6	7.7	7.8								
			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
			色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
消毒の残留効果	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.46	0.40	0.54	0.62	0.56	0.50										