

令和4年度 水質検査結果 検査地点：数久田地区会館

採水年月日	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年	最高	最低	平均
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
18日	16日	13日	11日	15日	12日	17日	14日	6日	17日	14日	13日	-	-	-						
天気	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	-						
気温 (°C)	23.0	17.8	27.0	29.6	31.0	30.0	27.0	23.5	18.0	20.4	16.5	18.0	31.0	16.5	23.5					
水温 (°C)	25.0	20.0	25.8	29.6	32.5	31.0	29.1	24.9	22.5	16.5	20.0	20.1	32.5	16.5	24.8					

水質基準項目 (51項目) (基準値)

健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003															<0.0003	<0.0003	-	
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005															<0.00005	<0.00005	-	
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001															<0.001	<0.001	-	
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001															<0.001	<0.001	-	
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001															<0.001	<0.001	-	
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002															<0.002	<0.002	-	
無機物	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004															<0.004	<0.004	-	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	-	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.93															0.93	0.93	0.93	
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05															<0.05	<0.05	-	
有機物	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02															0.02	0.02	0.02	
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0001															<0.0001	<0.0001	-	
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005															<0.005	<0.005	-	
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001															<0.001	<0.001	-	
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.0001															<0.0001	<0.0001	-	
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0001															<0.0001	<0.0001	-	
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0001															<0.0001	<0.0001	-	
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.0001															<0.0001	<0.0001	-	
	消毒副生物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07				0.08				<0.06			<0.06				0.08	<0.06	-
クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	-	
クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.0003	0.0028	0.0036	0.0039	0.0010	0.0021	0.0007	0.0010	0.0013	0.0010	0.0008	0.0008	0.0039	0.0003	0.0016				
ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.003				<0.002				<0.002			<0.002				0.003	<0.002	-	
ジブromクロロメタン		0.1 mg/L以下	0.013	0.027	0.015	0.020	0.024	0.022	0.020	0.020	0.019	0.0094	0.0089	0.0084	0.027	0.0084	0.017				
臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	0.0008	0.0008	<0.0005	-				
総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.048	0.062	0.033	0.044	0.069	0.050	0.066	0.054	0.044	0.035	0.032	0.036	0.069	0.032	0.048				
トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.002				<0.002					<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	-	
ブromジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.0023	0.011	0.0080	0.0097	0.0053	0.0074	0.0050	0.0052	0.0052	0.0034	0.0031	0.0025	0.011	0.0023	0.0057				
ブromホルム		0.09 mg/L以下	0.033	0.022	0.0071	0.010	0.039	0.019	0.040	0.028	0.019	0.021	0.019	0.024	0.040	0.0071	0.023				
ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	<0.005				<0.005					<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	-	
金属類	着色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01														<0.01	<0.01	-	
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.09				0.10				0.09			0.06			0.10	0.06	0.09	
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03														<0.03	<0.03	-	
		銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01														<0.01	<0.01	-	
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	48.5														48.5	48.5	48.500	
着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005														<0.005	<0.005	-		
無機物	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	76.2	46.2	26.6	31.1	64.8	41.9	70.8	58.7	43.4	63.0	54.3	76.3	76.3	26.6	54.4			
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	99				77				93			83			99	77	88	
一般性状	蒸発残留物	500 mg/L以下	247					271					256				270		271	247	261
有機物	発泡性	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02														<0.02	<0.02	-	
		カビ臭物質	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001									0.000003	<0.000001	0.000001
	発泡性	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	-
		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002															<0.002	<0.002	-
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005															<0.0005	<0.0005	-
一般性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5				
	pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9				
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
消毒の残留効果	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.16	0.34	0.24	0.14	0.30	0.28	0.36	0.38	0.46	0.40	0.42	0.46	0.14	0.32				

