

採水年月日	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成29年	平成29年	平成29年	最高	最低	平均
	4月 25日	5月 16日	6月 13日	7月 6日	8月 8日	9月 5日	10月 11日	11月 7日	12月 12日	1月 16日	2月 13日	3月 6日				
天気	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	-	-	-
気温 (°C)	27.0	27.1	25.1	34.5	29.2	31.5	29.5	25.0	24.5	15.8	17.0	17.2	34.5	15.8	25.3	
水温 (°C)	26.5	27.5	27.5	32.0	30.2	28.0	30.0	27.0	23.5	20.5	19.0	19.8	32.0	19.0	26.0	

水質基準項目 (51項目) (基準値)

健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0.0	0.0	0.0	
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	-		
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	-		
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	-		
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	-		
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	-		
		六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	<0.005											<0.005	<0.005	-		
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	-		
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	-		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.93											0.93	0.93	0.93			
フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	<0.05											<0.05	<0.05	-			
ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.028											0.028	0.028	0.028			
有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	-			
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005											<0.005	<0.005	-			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	-			
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	-			
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	-			
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	-			
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	-			
消毒副生物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07			0.09			0.07			<0.06		0.09	<0.06	0.06			
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	-			
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0011	0.0005	0.0005	0.0009	0.0004	0.0009	0.0006	0.0002	0.0002	0.0002	<0.0001	0.0001	0.0011	<0.0001	0.0005		
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	-			
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	0.014	0.013	0.024	0.013	0.018	0.015	0.0091	0.0084	0.0088	0.0042	0.0071	0.024	0.0042	0.012		
	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.00		
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.038	0.048	0.051	0.082	0.058	0.070	0.049	0.048	0.046	0.052	0.031	0.034	0.082	0.031	0.051		
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	-		
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0047	0.0029	0.0024	0.0047	0.0022	0.0040	0.0034	0.0014	0.0012	0.0012	0.0005	0.0010	0.0047	0.0005	0.0025		
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.017	0.031	0.035	0.052	0.042	0.047	0.030	0.037	0.036	0.042	0.026	0.026	0.052	0.017	0.035		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001			
性状に関する項目	金属類	着色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	-		
			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.085			0.102			0.102			0.069		0.102	0.069	0.090	
		味	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	-	
			銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	-	
	無機物	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	68.8			71.8			81.8			92.0	92.0	68.8	78.6		
			マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	-	
	一般性状	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	47.5	75.3	90.9	85.0	82.6	83.8	63.4	94.6	97.9	96.7	118	78.3	118	47.5	84.5
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	82.4				92.6			98.0			103		103	82.4	94.0
	有機物	発泡性	カビ臭物質	蒸発残留物	500 mg/L以下	275			310			312			378		378	275	319
				陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02												<0.02	<0.02
ジェオスミン				0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	0.0
2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	-
臭気		フェノール類	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	-	
			0.005 mg/L以下	<0.0005												<0.0005	<0.0005	-	
			有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
			pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
一般性状	臭気	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	
		濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	
消毒の残留効果	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.30	0.28	0.32	0.20	0.20	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30		

