

令和 7 年度

水質検査結果

検査地点：数久田地区会館

	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 8 年	令和 8 年	令和 8 年			
採水年月日	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月		最高	最低	平均
	21 日	12 日														
天気	曇り	曇り												－	－	－
気温（℃）	22. 5	20. 0												22. 5	20. 0	21. 3
水温（℃）	23. 0	24. 3												24. 3	23. 0	23. 7

水質基準項目（51項目）

（基準値）

健康に関する項目	病原微生物		一般細菌	100 個/mL以下	0	0										0	0	0	
			大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性									—	—	—		
	金属類		カドミウム及びその化合物	0. 003 mg/L以下		<0. 0003									<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003		
			水銀及びその化合物	0. 0005 mg/L以下		<0. 00005									<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005		
			セレン及びその化合物	0. 01 mg/L以下		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001		
			鉛及びその化合物	0. 01 mg/L以下		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001		
			ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L以下		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001		
			六価クロム化合物	0. 02 mg/L以下		<0. 002									<0. 002	<0. 002	<0. 002		
			無機物	亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L以下		<0. 004									<0. 004	<0. 004	<0. 004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L以下		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0. 95										0. 95	0. 95	0. 95			
	フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L以下		<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05			
	ホウ素及びその化合物	1. 0 mg/L以下		0. 02										0. 02	0. 02	0. 02			
	有機物		四塩化炭素	0. 002 mg/L以下		<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
			1, 4-ジオキサン	0. 05 mg/L以下		<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	
			ジス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04 mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
			ジクロロメタン	0. 02 mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
			テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
			トリクロロエチレン	0. 01 mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
			ベンゼン	0. 01 mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
	消毒副生物		塩素酸	0. 6 mg/L以下		<0. 06									<0. 06	<0. 06	<0. 06		
			クロロ酢酸	0. 02 mg/L以下		<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	
			クロロホルム	0. 06 mg/L以下	0. 0010	0. 0007										0. 0010	0. 0007	0. 0009	
			ジクロロ酢酸	0. 03 mg/L以下		<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	
			ジブロモクロロメタン	0. 1 mg/L以下	0. 011	0. 013										0. 013	0. 011	0. 012	
			臭素酸	0. 01 mg/L以下	<0. 0005	<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	
			総トリハロメタン	0. 1 mg/L以下	0. 040	0. 043										0. 043	0. 040	0. 042	
			トリクロロ酢酸	0. 03 mg/L以下		<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002	
			ブロモジクロロメタン	0. 03 mg/L以下	0. 0034	0. 0031										0. 0034	0. 0031	0. 0033	
			ブロモホルム	0. 09 mg/L以下	0. 024	0. 027										0. 027	0. 024	0. 026	
	ホルムアルデヒド	0. 08 mg/L以下		<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005			
	性状に関する項目	金属類		着色	亜鉛及びその化合物	1. 0 mg/L以下		<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01
					アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L以下		0. 06									0. 06	0. 06	0. 06
					鉄及びその化合物	0. 3 mg/L以下		<0. 03									<0. 03	<0. 03	<0. 03
					銅及びその化合物	1. 0 mg/L以下		<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01
				味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		57. 3										57. 3	57. 3
		マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005	
		無機物	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	62. 1	56. 8									62. 1	56. 8	59. 5	
				カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		93									93	93	93	
			一般性状	蒸発残留物	500 mg/L以下		263										263	263	263
		有機物	発泡性	陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L以下		<0. 02									<0. 02	<0. 02	<0. 02	
				ジェオスミン	0. 00001 mg/L以下		0. 000001									0. 000001	0. 000001	0. 000001	
			カビ臭物質	2-メチルイソボルネオール	0. 00001 mg/L以下		<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	
				発泡性	非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L以下		<0. 002									<0. 002	<0. 002	<0. 002
			臭気	フェノール類	0. 005 mg/L以下		<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
		一般性状		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0. 3	0. 3										0. 3	0. 3	0. 3
				pH値	5. 8 以上 8. 6 以下	7. 9	7. 9										7. 9	7. 9	7. 9
				味	異常でないこと	異常なし	異常なし										—	—	—
臭気				異常でないこと	異常なし	異常なし										—	—	—	
色度				5 度以下	<0. 5	<0. 5										<0. 5	<0. 5	<0. 5	
濁度				2 度以下	<0. 2	<0. 2										<0. 2	<0. 2	<0. 2	
消毒の残留効果		遊離残留塩素	0. 1 mg/L以上	0. 30	0. 28										0. 30	0. 28	0. 29		