

令和8年度 水質検査結果

検査地点：羽地大川

採水年月日	令和8年 4月 20日	令和8年 5月	令和8年 6月	令和8年 7月	令和8年 8月	令和8年 9月	令和8年 10月	令和8年 11月	令和8年 12月	令和9年 1月	令和9年 2月	令和9年 3月	最高	最低	平均
天気	晴れ												-	-	-
気温 (°C)	22.5												22.5	22.5	22.5
水温 (°C)	21.0												21.0	21.0	21.0

水質基準項目 (52項目)

*原水について水質基準値は定められていませんが、参考として水道水の水質基準値と比較しています。

健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100 個/mL以下													
		大腸菌	検出されないこと	* 21										21	21	21
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下													
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													
		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													
	有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下													
		1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													
		シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下													
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													
		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下													
ベンゼン		0.01 mg/L以下														
消毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下														
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下														
	クロロホルム	0.06 mg/L以下														
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下														
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下														
	臭素酸	0.01 mg/L以下	消毒を行ったときに生成する副生成物であるため、原水では検査を省略しています。													
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下														
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下														
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下														
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下														
性状に関する項目	金属類	着色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
			鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
			銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													
		着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
	無機物	味	塩化物イオン	200 mg/L以下												
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
	一般性状	蒸発残留物	500 mg/L以下													
	有機物	発泡性	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
ジェオスミン			0.00001 mg/L以下	0.000004									0.000004	0.000004	0.000004	
カビ臭物質		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													
臭気		フェノール類	0.005 mg/L以下													
一般性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.1										1.1	1.1	1.1	
	pH値	5.8 以上 8.6 以下														
	味	異常でないこと	検査を省略しています。													
	臭気	異常でないこと														
	色度	5 度以下														
濁度	2 度以下															
消毒の残留効果	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上														

*原水について水質基準値は定められていませんが、参考として水道水の水質基準値と比較しています。