

採水年月日	令和8年 4月 20日	令和8年 5月	令和8年 6月	令和8年 7月	令和8年 8月	令和8年 9月	令和8年 10月	令和8年 11月	令和8年 12月	令和9年 1月	令和9年 2月	令和9年 3月	最高	最低	平均
天気	晴れ												-	-	-
気温 (°C)	22.8												22.8	22.8	22.8
水温 (°C)	26.0												26.0	26.0	26.0

水質基準項目 (52項目)

(基準値)

健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100 個/mL以下	0											0	0	0		
		大腸菌	検出されないこと	陰性												-	-	-	
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下																
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下																
	有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下																
		1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下																
ベンゼン		0.01 mg/L以下																	
消毒副生物	塩素酸	0.6 mg/L以下																	
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下																	
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0010												0.0010	0.0010	0.0010		
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.017												0.017	0.017	0.017		
	臭素酸	0.01 mg/L以下																	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.061												0.061	0.061	0.061		
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																	
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0036												0.0036	0.0036	0.0036		
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.039												0.039	0.039	0.039		
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下																	
性状に関する項目	金属類	着色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下															
			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															
			鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															
			銅及びその化合物	1.0 mg/L以下															
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
		着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															
	無機物	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	75.4											75.4	75.4	75.4	
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
	一般性状	蒸発残留物	500 mg/L以下																
	有機物	発泡性	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
			ジェオスミン	0.00001 mg/L以下															
		カビ臭物質	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下															
			発泡性	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下														
臭気		フェノール類	0.005 mg/L以下																
一般性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5												0.5	0.5	0.5		
	pH値	5.8 以上 8.6 以下	8.0												8.0	8.0	8.0		
	味	異常でないこと	異常なし												-	-	-		
	臭気	異常でないこと	異常なし												-	-	-		
	色度	5 度以下	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5		
	濁度	2 度以下	<0.2												<0.2	<0.2	<0.2		
消毒の残留効果	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.14											0.14	0.14	0.14			