

令和8年度

水質検査結果

検査地点：喜瀬流量計室

	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年			
採水年月日	4月 20日	5月 18日	6月 15日	7月 6日	8月 18日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		最高	最低	平均
天気	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ									-	-	-
気温（℃）	21.8	25.3	24.0	28.0	30.5									30.5	21.8	25.9
水温（℃）	22.0	22.9	24.0	26.5	28.0									28.0	22.0	24.7

水質基準項目（52項目）

（基準値）

健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0							0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							—	—	—	
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.13										0.13	0.13	0.13	
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01										0.01	0.01	0.01	
	有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001	
		1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
		シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001	
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001	
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001	
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001	
		ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名PFOA）	0.00005 mg/L以下		<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	
		ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	消毒副生物	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.08							0.08	<0.06	<0.06	
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	
		クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.0067			0.0064							0.0067	0.0064	0.0066	
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003			0.002							0.003	0.002	0.003	
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.013			0.018							0.018	0.013	0.016	
		臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.033			0.041							0.041	0.033	0.037	
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.010			0.012							0.012	0.010	0.011	
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.0032			0.0055							0.0055	0.0032	0.0044	
		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	
		性状に関する項目	金属類	着色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.01									0.01	0.01
	アルミニウム及びその化合物				0.2 mg/L以下		0.04			0.04							0.04	0.04
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下					<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
味	ナトリウム及びその化合物		200 mg/L以下		14.2										14.2	14.2	14.2	
	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
無機物	味		塩化物イオン	200 mg/L以下	20.3	20.5	20.8	20.9	23.8						23.8	20.3	21.3	
			カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下		38										38	38	38
一般性状			蒸発残留物	500 mg/L以下		102									102	102	102	
有機物	発泡性		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
	カビ臭物質		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
			2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	発泡性		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
	臭気		フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
一般性状			有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6							0.7	0.6	0.6
			pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6							7.6	7.5	7.6
			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—	—	—
			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—	—	—
			色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
			濁度	2 度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2							<0.2	<0.2	<0.2
消毒の残留効果		遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.56	0.64	0.56	0.60	0.60							0.64	0.56	0.59	