

採水年月日	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和4年	令和4年	令和4年	最高	最低	平均
	4月 12日	5月 17日	6月 7日	7月 12日	8月 16日	9月 14日	10月 11日	11月 15日	12月 13日	1月 11日	2月 7日	3月 7日				
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	雨	曇り	雨	-	-	-	
気温(℃)	22.2	29.0	26.0	32.0	23.9	20.9	24.0	23.0	20.0	20.0	19.0	20.5	32.0	19.0	23.4	
水温(℃)	22.0	24.0	24.0	25.5	26.0	25.0	25.2	22.0	22.0	21.0	20.0	21.0	26.0	20.0	23.1	

水質基準項目 (51項目) (基準値)

健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100 個/mL以下																
		大腸菌	検出されないこと																
金属類	カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物	0.005 mg/L以下																
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																
		無機物	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下																	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																	
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																	
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下																	
有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下																	
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																	
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																	
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																	
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																	
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																	
	ベンゼン	0.01 mg/L以下																	
消毒副生物	塩素酸	0.6 mg/L以下																	
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下																	
	クロロホルム	0.06 mg/L以下																	
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																	
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下																	
	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0006	0.0006	<0.0005	-		
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下																	
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																	
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下																	
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下																	
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下																	
性状に関する項目	金属類	着色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下															
			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.131	0.131	0.122	0.119	0.133	0.123	0.128	0.114	0.103	0.093	0.087	0.102	0.133	0.087	0.116
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																
		銅及びその化合物	1.0 mg/L以下																
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																
	無機物	味	塩化物イオン	200 mg/L以下															
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	71.4	88.1	83.5	66.6	69.3	89.9	84.7	86.4	98.5	98.1	81.8	89.2	98.5	66.6	84.0
	一般性状	蒸発残留物	蒸発残留物	500 mg/L以下	252	304	293	222	236	314	285	294	358	344	227	305	358	222	286
			発泡性	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下														
有機物	カビ臭物質	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下																
		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下																
	発泡性	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
一般性状	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下																
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下																
		pH値	5.8以上 8.6以下																
		味	異常でないこと																
		臭気	異常でないこと																
	色度	5度以下																	
	濁度	2度以下																	
消毒の残留効果	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.42	0.62	0.46	0.52	0.60	0.62	0.50	0.68	0.40	0.48	0.48	0.62	0.68	0.40	0.53		