令和７年度 水質検査結果　　検査地点： 潮平川湧水

採水年月日			令和７年 4月 21日	令和７年 5月 12日	令和７年 6月 9日	令和７年 7月 8日	令和７年 8月 12日	令和７年 9月 8日	令和７年 10月 14日	令和７年 11月 10日	令和７年 12月 8日	令和８年 1月 13日	令和８年 2月 16日	令和８年 3月 9日	最高	最低	平均
天気			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	－	－	－
気温（℃）			23.0	21.8	26.0	28.0	28.5	30.0	33.0	22.5	20.6	18.8	20.0	19.5	33.0	18.8	24.3
水温（℃）			22.0	22.0	23.0	21.6	24.0	23.0	22.8	21.8	21.8	22.0	21.5	21.5	24.0	21.5	22.3

水質基準項目（51項目）　　**＊原水について水質基準値は定められていませんが、参考として水道水の水質基準値と比較しています。**

健康に関する項目	病原微生物		一般細菌	100 個/mL以下		＊ 2400			＊ 510			＊ 190			66		2400	66	792
			大腸菌	検出されないこと	＊ 130	＊ 330	＊ 20	＊ 35	＊ 28	＊ 9.0	＊ 7.0	＊ 3.0	<1.0	＊ 3.0	＊ 1.0	＊ 2.0	330	<1.0	47
	金属類		カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
			水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005						<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
			セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
			鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
			ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
			六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	無機物		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.38			1.33			1.50			1.45		1.50	1.33	1.42
			フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.05						<0.05					<0.05	<0.05	<0.05
			ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.02						0.04					0.04	0.02	0.03
	有機物		四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0001						<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
			1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下		<0.0001						<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
			ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.0001						<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
			テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.0001						<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
			トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.0001						<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
			ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.0001						<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	消毒副生生物		塩素酸	0.6 mg/L以下															
			クロロ酢酸	0.02 mg/L以下															
			クロロホルム	0.06 mg/L以下															
			ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															
			ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下															
			臭素酸	0.01 mg/L以下	消毒を行ったときに生成する副生成物であるため、原水では検査を省略しています。														
			総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															
			トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															
			ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															
			ブロモホルム	0.09 mg/L以下															
			ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															
性状に関する項目	金属類	着色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.18						0.05					0.18	0.05	0.12
			鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.14						0.03					0.14	0.03	0.09
			銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
		味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		19.8						63.3					63.3	19.8	41.6
		着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	無機物	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	53.6	27.0	81.9	104	52.9	117	122	108	115	117	131	156	156	27.0	99
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	206	190	270	227	206	231	235	232	237	237	246	261	270	190	232
	一般性状		蒸発残留物	500 mg/L以下	335	284	407	433	343	475	498	475	473	472	＊ 509	＊ 564	564	284	439
	有機物	発泡性	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
		カビ臭物質	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001						<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
			2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001						<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
		発泡性	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	一般性状		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.6						<0.2					0.6	<0.2	0.3
			ｐＨ値	5.8 以上 8.6 以下		7.4						7.3					7.4	7.3	7.4
			味	異常でないこと	検査を省略しています。														
			臭気	異常でないこと		異常なし						異常なし					－	－	－
			色度	5 度以下		＊ 9.6						1.7					9.6	1.7	5.7
			濁度	2 度以下		＊ 6.6						1.2					6.6	1.2	3.9

消毒の残留効果			遊離残留塩素	0.1 mg/L以上															

＊原水について水質基準値は定められていませんが、参考として水道水の水質基準値と比較しています。

令和７年度　水質検査結果　　検査地点： 潮平川湧水

採水年月日	令和７年 4月 21日	令和７年 5月 12日	令和７年 6月 9日	令和７年 7月 8日	令和７年 8月 12日	令和７年 9月 8日	令和７年 10月 14日	令和７年 11月 10日	令和７年 12月 8日	令和８年 1月 13日	令和８年 2月 16日	令和８年 3月 9日	最高	最低	平均
天気	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	－	－	－
気温（℃）	23.0	21.8	26.0	28.0	28.5	30.0	33.0	22.5	20.6	18.8	20.0	19.5	33.0	18.8	24.3
水温（℃）	22.0	22.0	23.0	21.6	24.0	23.0	22.8	21.8	21.8	22.0	21.5	21.5	24.0	21.5	22.3

水質管理目標設定項目　　**（目標値）**

アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下														
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	0.4 mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.008 mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜塩素酸	0.6 mg/L以下														
二酸化塩素	0.6 mg/L以下														
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下														
抱水クロラール	0.02 mg/L以下														
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		0										0	0	0
残留塩素	1 mg/L以下														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下		＊ 190			＊ 206			＊ 232			＊ 246		246	190	219
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	20 mg/L以下		14.0											14.0	14.0	14.0
1.1.1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下														
臭気強度（TON）	3 以下		1											1	1	1
蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下		＊ 284			＊ 343			＊ 475			＊ 509		509	284	403
濁度	1 度以下		＊ 6.6						＊ 1.2					6.6	1.2	3.9
pH値	7.5 程度		7.4						7.3					7.4	7.3	7.4
腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける		-0.1											-0.1	-0.1	-0.1
従属性栄養細菌	2,000 個/ml以下		＊ 28000			＊ 3600			380			110		28000	110	8023
1.1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下		＊ 0.18						0.05					0.18	0.05	0.12

その他検査項目

BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L		<0.5						<0.5					<0.5	<0.5	<0.5
COD（化学的酸素要求量）	mg/L		1.5						<0.5					1.5	<0.5	0.8
クリプトスポリジウム（耐塩素消毒生物）	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出		－	－	－
ジアルジア（耐塩素消毒生物）	検出されないこと		不検出			不検出			不検出			不検出		－	－	－
嫌気性芽胞菌		陰性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－

有機フッ素化合物

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L(暫定)		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001
PFOS（ペルフルオロスルホン酸）	直鎖+分岐鎖（mg/L）		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
PFOA（ペルフルオロオクタン酸）	直鎖+分岐鎖（mg/L）		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001
PFHxS（ペルフルオロヘキサンスルホン酸）	直鎖+分岐鎖（mg/L）		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001