作成日 ： 令和 7 年 1月 6日

名護下水処理場系統図

名護下水処理場　昭和54年4月
所在：港2－2－1
TEL：52－5336　FAX：54－2085
電力種別：　高圧電力A　500kw未満
：　高圧電力B　500kw以上
実量制契約：382kw（R6. 12/1現在）
ポンプ場監視盤　TEL：53－6977

東系ポンプ場
S61年(当初)・H20年(更新)　37kw2台

東系列

H14年3月
世冨慶ﾏﾝﾎｰﾙ
ﾎﾟﾝﾌﾟ場
所在：名護6496-5
TEL：54-2835
専用回線：988-100245
50A
契約電力　13kw
動力：60019-7025-4121
電灯：60019-7016（定額）
5.5kw×2台
発電機　32kw

西系列

H20年3月
屋部1号ﾏﾝﾎｰﾙ
ﾎﾟﾝﾌﾟ場
所在：屋部141
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：定額
動力：60393-13711
7.5kw×2台
発電機　34.4kw

H22年2月
屋部2号ﾏﾝﾎｰﾙ
ﾎﾟﾝﾌﾟ場
所在：屋部73-1
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：7kw
動力：60396-7818
5.5kw×2台

H26年12月
大北1号ﾏﾝﾎｰﾙ
ﾎﾟﾝﾌﾟ場
所在：大北4-12-6
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：4kw
動力：60341-32126

S63年3月
名座喜原中継ポンプ場
所在：宇茂佐1076－1
TEL：53-7349
専用回線：980-401057
50A
契約電力　45kw
動力：60293-4121
電灯：60293-4112（定額）
主ﾎﾟﾝﾌﾟ　11kw×2台
主ﾎﾟﾝﾌﾟ　15kw×1台(増設)
発電機　52kw

H11年3月
為又1号ﾏﾝﾎｰﾙ
ポンプ場
所在：為又265-3
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：6kw
動力：60313-40319
1.5kw×2台

H15年3月
為又2号ﾏﾝﾎｰﾙ
ポンプ場
所在：為又352-1
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：2kw
動力：60314-29618
1.5kw×2台

R6年12月
為又3号ﾏﾝﾎｰﾙ
ポンプ場
所在：宇茂佐1463-13付近
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：7kw
動力：
5.5kw×2台
発電機　44.9KW

H13年3月
宇茂佐1号ﾏﾝﾎｰﾙ
ポンプ場
所在：宇茂佐1398-9
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：25kw
動力：60389-18519
11kw×2台
発電機　34.4KW

H13年 3月
宇茂佐2号ﾏﾝﾎｰﾙ
ポンプ場
所在：宇茂佐817-4
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：2kw
動力：60392-26116
1.5kw×2台

H16年 6月
宇茂佐3号ﾏﾝﾎｰﾙ
ポンプ場
所在：宇茂佐288
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：定額
動力：60391-1019
18kw×2台
発電機　48KW

H21年 3月
宇茂佐4号ﾏﾝﾎｰﾙ
ポンプ場
所在：宇茂佐1493
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：13kw
動力：60371-13519
5.5kw×2台
発電機　25.2KW

R5年11月
宇茂佐5号ﾏﾝﾎｰﾙ
ポンプ場
所在：宇茂佐1463-13付近
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：7kw
動力：
5.5kw×2台
発電機　44.9KW

H27年 12月
宮里1号マンホール
ポンプ場
所在：宮里
水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：4kw
動力：6037038823
1.5kw×2台
発電機29.4kw

H22年 2月
山入端1号ﾏﾝﾎｰﾙ
ポンプ場
所在：山入端38
通信：水神ｼｽﾃﾑ
契約電力：17kw
動力：60403-3710
7.5kw×2台
発電機　34.4KW

喜瀬処理場系統図

喜瀬処理場　平成3年4月
所在：喜瀬1568－2
TEL：54－2197
専用回線：988-100244
50A
契約電力　27kw
動力：60000－8020
電灯：60000－8011
発電機　50w

H3年4月
喜瀬1号ﾏﾝﾎｰﾙ
ﾎﾟﾝﾌﾟ場
所在：喜瀬96-1
通信：水神ｼｽﾃﾑ
2.2kw×2台

H3年4月
喜瀬3号ﾏﾝﾎｰﾙ
ﾎﾟﾝﾌﾟ場
所在：喜瀬109
通信：水神ｼｽﾃﾑ
5.5kw×2台

H3年4月
喜瀬2号ﾏﾝﾎｰﾙ
ﾎﾟﾝﾌﾟ場
所在：喜瀬101
通信：水神ｼｽﾃﾑ
2.2kw×2台