

あけみおスポーツコンベンションセンター現地説明会質問及び回答

	質問	回答
1	非常用発電はありますか。	非常用発電はございません。
2	消火ポンプユニット(ガスバルク置き場横)と受水槽あるが、それぞれどの主要施設に供給していますか。	消火ポンプユニットは4階の屋内消火栓に供給しております。 受水槽は4階の浴場設備に供給しております。
3	1階防犯カメラは、1台だけか。今後増設予定はありますか。	1台のみです。増設予定はございません。
4	カードキーは番号で解除可能ですか。また、カードキーは番号で解除する場合と併用可能ですか。	可能です。設定が必要となっております。
5	エレベーターはどの階にありますか。	全ての階にございます。
6	カーテンは取付予定はありますか。	これからロールカーテンを取付予定となっております。
7	カードキーシステムのメーカーを教えてください。また、カードは何枚ありますか。増やすことも可能でしょうか。	三菱入退室システムMELSAFETY-PXシリーズとなっております。 カードは300枚ございます。指定管理者で増やすことも可能となっております。
8	カードキーの設定は業者に依頼する必要がありますか。	指定管理者の方で設定可能となっております。
9	トレーニング室を占用させる際に、指定管理者の裁量で制限することは可能でしょうか。	指定管理者の裁量で制限可能です。
10	洗濯機は備えていますか。	洗濯機はございません。
11	土足可能ですか。	可能です。
12	施設の管理に関する見積を出すために図面の提供は可能ですか。	機械設備工事と電気設備工事の図面を添付しておりますのでご確認ください。
13	各階の床の材質を教えてください。	1階 複層ビニル床シート 2階 複層ビニル床シート (トレーニング室) 合成ゴム 3階 複層ビニル床シート 4階 複層ビニル床シート (大浴場) 磁器質タイル
14	倉庫に空調設備はありますか。	ございません。
15	サウナでロウリュウはできますか。	設備の機能として自動ロウリュウを設定可能です。
16	大浴場の水の入れ替えは館内整理日に行うのか。	公衆浴場法及びその他公衆浴場等に関する法令等を遵守して、水の入れ替えや点検を行ってください。水の入れ替えは必ず館内整理日に行う必要はございません。

		ん。
17	給水設備は漏水した際に警報はなりますか。	警報設備はございません。
18	大浴場テラスのドアは、仕様の変更は可能ですか。	名護市と協議したうえで必要であれば指定管理者により変更可能となっております。
19	大浴場のそれぞれの浴槽は最大貯水量は何リットルですか。	浴槽 約 6,120 リットル 電気風呂 約 2,490 リットル 水風呂 約 2,200 リットル
20	受水槽の容量を教えてください。	実容量は 14.0 m ³ となっております。
21	エレベーターの最大利用人数は何人ですか。	定員 15 名、積載量は 1,000kg となっております。
22	駐車場は、名護市の他施設の駐車場も利用可能ですか。名護市としては何台程度準備する予定か。	名護市の各施設所管課と調整の上、他施設駐車場の利用については、協議が必要となります。 当施設に備えている駐車場は 7 台となっております。
23	非常時は内階段が避難経路となっていると思うが、カードキーがなくても開閉可能か。	火報設備と連動しており火災信号にて強制解除されます。
24	樹木の管理の範囲は、どの樹木が該当するのか。	エントランス横のビロウ 2 本と、国道側のフクギ 3 本となっております。
25	自動ドアの開閉時間の設定は可能ですか。	指定管理者の方で設定可能となっております。