

○公立学校施設の耐震診断結果表

学校名	棟番号	階数	構造	建設年月	面積 (㎡)	耐震診断		耐震化実施年度	備考
						Is値	CTU×SD		
稲田小学校	13号棟	2階	RC造	昭和57年3月	429	0.316	0.268	令和8年度	

注記

Is値：構造耐震指標【Is値 \geq 0.525】→耐震性有

CTU×SD値：累積強度・建物形状指標【CTU×SD値 \geq 0.263】→耐震性有